



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.02400/25

Серия **RU** № **0599411**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121596, Россия, город Москва, муниципальный округ Можайский вн. тер. г., улица Горбунова, д.12, к.2, стр. 14, этаж 2, помещение 1, комната 4 (14208). Адреса места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3); 115054, Россия, город Москва, пер. Строченовский Б., дом 25А, Помещение 1, комната №7. Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 14.04.2015 года. Номер телефона: +74954813340; адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗАВОД ЭНЕРГОКОМФОРТ».

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 344033, Россия, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, улица Всесоюзная, зд. 41А, стр. 2, этаж 2

Основной государственный регистрационный номер: 1156196037910.

Телефон: +7 800 333 59 02. Адрес электронной почты: help@energycomfort.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗАВОД ЭНЕРГОКОМФОРТ».

Место нахождения (адрес юридического лица): 344033, Россия, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, улица Всесоюзная, зд. 41А, стр. 2, этаж 2.

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 344033, Россия, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, улица Всесоюзная, зд. 41А, стр. 2.

ПРОДУКЦИЯ

Компонент прибора пожарного управления: Шкаф управления установками водяного и пенного пожаротушения «Энергокомфорт» серии Hydro-F (на базе программируемого логического контроллера, модель: МК070Е-33ДТ, производитель: Kinco Automation, напряжение питания основного и резервного ввода 380В).

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.12.31-021-27165159-2025 «Шкафы управления пожарные «Энергокомфорт» серии Hydro-F» от 01.06.2025 г.

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

8537 10 980 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза

«О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № ППБ-1534/12-

2025 от 05.12.2025 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90). Протокола испытаний № ППБ-373/12-2025 от 05.12.2025 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения соответствия «НОРМАТЕСТ» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ЖЭ01). Акта анализа состояния производства № 01-ОС/22-10/25 от 24.10.2025 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68). Эксперты, подписавшие акт: Гареева Дина Рустамовна, Михалёва Анастасия Константиновна.

Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной

автоматики. Общие технические требования и методы испытаний», раздел 7. Условие хранения: температура окружающего воздуха: от -30 до +50 °С, относительная влажность: не более 98% при температуре 25 °С, конденсация не допускается. Срок хранения – не более 2-х лет. Срок службы – 10 лет. Действие сертификата соответствия распространяется на продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения. Дата изготовления отобранных образцов (проб) продукции – 10.10.2025 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

10.12.2025

ПО

09.12.2030



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)

(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Грецкий Николай Михайлович
(Ф.И.О.)

Цидилов Алексей Владимирович
(Ф.И.О.)